

Elektroinstalācija, elektroiekārta un elektroierīce

Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi jāveic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir: sprādzienbīstama vide, – reizi divos gados; ķīmiski agresīva vide, – reizi gadā. Vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pārbaudi ir jāveic elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. Ir noteikts lielāks elektroinstalācijas pārbaudes termiņš – 10 gadi, līdzšinējo 6 gadu vietā. Pārbaudes tiks veiktas retāk, toties tās būs apjomīgākas un kvalitatīvākas, jo tiks veikta arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude (kontakta savienojumu pārbaude būs obligāta no 01.09.2017., līdz tam elektroinstalācijas pārbaudi var veikt bez kontaktu pārbaudes). Elektroinstalācijas pārbaudēm, kas veiktas līdz 01.09.2016. derīguma termiņš paliek 6. gadi. Elektroinstalāciju, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), demontē būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Objektos būs nepieciešams noņemt visu veco neizmantojamo elektroinstalāciju (vadus), kā arī visas atslēgtās, neizmantojamās ierīces (savienojuma kārbas, rozetes, gaismas ķermeņus, u.c.). Aizliegts izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs. Prasība ieviesta, lai novērstu pārslodzi un iespējamo īssavienojumu. Uzmanīgi iepazīstieties ar ražotāja lietošanas noteikumiem un ievērojiet tos.

Ugunsdrošības instrukcija un ugunsdrošības instruktāža

Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi koplietošanas telpām un teritorijai. Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona ar ugunsdrošības instrukciju iepazīstina kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus. Jauninājums, kura iepriekšējos ugunsdrošības noteikumos vispār nebija. Attiecas uz visiem daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem. Noteikumi nosaka, ka ar šo instrukciju ir vienkārši jāiepazīstina, to var izdarīt – izplatot instrukciju pasta kastītēs, nosūtot kopā ar ikmēneša rēķiniem, ievietojot apsaimniekotāja elektroniskajā vietnē. Vēlamies informēt, ka saskaņā ar ugunsdrošības noteikumu prasībām par ugunsdrošības instrukcijās iekļaujamo informāciju, vairs nav iespējama pilnīgi vienādu instrukciju izstrāde, tās ir jāizstrādā individuāli katram objektam iekļaujot visu nepieciešamo informāciju. Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā: saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām); saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām). Iepriekš prasības par nepieciešamo izglītību ugunsdrošībā tika attiecinātas tikai uz objekta atbildīgo personu par ugunsdrošību. Šobrīd attiecībā uz objekta atbildīgo personu šādu prasību vairs nav, toties tās ir izvirzītas citām personām, kuras veic dažādus darbus. Vēlamies brīdināt, ka VUGD

ugunsdrošības uzraudzības inspektoriem ir tiesības pieprasīt apliecinājumu par darbu veicēju vai dokumentu izstrādātāju profesionālo izglītību ugunsdrošībā. Lūdzam savlaicīgi nodrošināties ar šo dokumentu kopijām.

Ugunsdrošības instrukcijā iekļaujamā informācija.

Ugunsdrošības noteikumos ir noteikts ievērojami paplašināts un smalkāk sadalīts iekļaujamās informācijas uzskaitījums. Iesakām visiem uzmanīgi iepazīties ar ugunsdrošības instrukcijā iekļaujamo informāciju un salīdzināt ar esošajām ugunsdrošības instrukcijām objektā. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā valsts valodā un, ja nepieciešams, tulko visām objektā nodarbinātajām, organizatoriski iesaistītajām personām, kā arī personām, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā (turpmāk – nodarbinātais), vai lietotājiem saprotamā valodā. No prasības izriet, ka atbildīgajai personai ir jābūt pārliecinātam, ka visas objektā nodarbinātās personas saprot valsts valodu un būs spējīgas iepazīties un izprast instrukcijas saturu. Pretējā gadījumā instrukcija ir jātulko darbiniekam saprotamā valodā. Tas attiecas gan uz nodarbinātiem Latvijas republikas pilsoņiem un iedzīvotājiem, gan uz pieaicinātiem viesstrādniekiem. Nodarbinātā pienākums ir apgūt un zināt ugunsdrošības instrukciju, un ugunsgrēka gadījumā izpildīt šo noteikumu 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā, kā arī ugunsdrošības instrukcijā noteiktās prasības. Iepriekš ugunsdrošības noteikumos bija minētas tikai prasības par instruktāžas termiņiem un instrukcijās iekļaujamo informāciju, šobrīd ir noteikti arī darbinieka pienākumi – apgūt un zināt ugunsdrošības instrukciju, kā arī pienākums rīkoties atbilstoši instrukcijā noteiktajam. Ugunsdrošības instruktāžu veic: izglītības iestādēs – ne retāk kā divas reizes gadā; ārstniecības un aprūpes iestādēs – ne retāk kā četras reizes gadā; citos objektos – ne retāk kā reizi gadā. Vispārējā prasība ugunsdrošības instruktāžas termiņiem objektos ir palikusi nemainīgi – instruktāža jāveic ne retāk kā reizi gadā. Atsevišķi ir izdalīti tikai divu veidu objekti aprūpes un ārstniecības iestādes, kā arī izglītības iestādes. Praktiskās nodarbības reģistrē Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā. Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka visas nodarbības ir jāreģistrē ugunsdrošības instruktāžas žurnālā ar atbilstošiem ierakstiem. Praktisko nodarbību laikā tiek praktiski pārbaudīta nodarbināto rīcība, kuru vērtē speciāli norīkoti praktisko nodarbību novērotāji. Novērotāju uzdevums ir fiksēt atbildīgo personu darbības, izvērtēt problēmas un sniegt priekšlikumus par grozījumiem ugunsdrošības instrukcijā. Praktiskās nodarbības, kurās ir jābūt norīkotiem speciālistiem, mūsu izpratnē būtu nodarbības par rīcību ugunsgrēka gadījumā. SIA “Tehnisko Risinājumu Centrs” visiem, kas vēlas novērtēt un uzlabot sava objekta ugunsdrošības līmeni, pieaicināt kvalificētus ugunsdrošības speciālistus ar profesionālo izglītību – ugunsdrošības tehniķis vai ugunsdrošības inženieris. Tikai augsti kvalificēti speciālisti spēs novērtēt patieso ugunsdrošības līmeni Jūsu objektā un sniegt nepieciešamos ieteikumus tā uzlabošanā.