

Ugunsdzēsības ūdensvada krānu un sūkņu pārbaude

Ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude

Ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaudi ir jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Pēc MK noteikumiem Nr. 82 punkts167.

Atbilstība ir jāreģistrē iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā.

Piedāvājam veikt gan krānu pārbaudi, gan ierakstu žurnālā un iesniegt pārbaudes aktu, kur tiek sniegts atzinums, par krānu atbilstību un darba spiedienu.

Piedāvājam arī veikt ugunsdzēsības krānu remontu vai veco ugunsdzēsības krānu demontāžu un jauno krānu montāžu.Sagatavojam tāmes 1-2 dienu laikā.

Ugunsdzēsības sūkņu pārbaude

Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudi ir jāveic ne retāk kā reizi ceturksnī.

Pēc MK noteikumiem Nr. 82 punkts161.

Atbilstība ir jāreģistrē ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnālā.

Piedāvājam veikt sūkņu pārbaudi, sekot līdzī pārbaudes termiņiem, reģistrēt pārbaudes rezultātus žurnālā, iesniegt pārbaudes aktu, kur tiek sniegts atzinums par sūkņu atbilstību un darba spiedienu.